


“УТВЕРЖДАЮ”
И.О. Главы администрации
МО «Муринское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.


И.Н. Конев

«08» ноября 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 6

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

08 ноября 2015 года 13 час. 00 мин.

п. Мурино

Присутствовали члены КЧС и ОПБ:

1. Конев И.Н. – заместитель председателя КЧС и ОПБ - уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – И.О. Главы администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Добряков О.С. – секретарь комиссии – специалист по ГО ЧС и безопасности.

Члены комиссии:

1. Донской А.С. – специалист по коммунальному хозяйству.
2. Ковтун А.В. – директор ООО «СевЭнергоСети».
3. Буров В.Н. – главный инженер ООО СЗЦКБ УК МСК ЖКТЭ.
4. Кучеренко И.П. - главный инженер МП ВПЭС
5. Галенич И.К. – заместитель руководителя ООО «Петросталь»
6. Гладких С.Н. – специалист по информационной работе администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Совещания по вопросу отключения электроэнергии 10 кВ по адресу: п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д. №№ 83,85,87.

С информацией выступил Конев И.Н. - заместитель председателя КЧС и ОПБ - уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – И.О. Главы администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Вступительное слово:

07.11.2015 г. в 17 час. 20 мин. дежурному диспетчеру администрации МО «Муринское сельское поселение» поступила информация об отключении электроэнергии от жителей МКД №№ 83,85, 87. По настоящее время электроснабжения не восстановлено. По информации на 17 час 20 мин. до 19 час. 00 мин. 07.11.2015 г. работы ведутся. Какие меры были приняты каждой организацией, предприятий по восстановлению электроснабжения домов.

Выступили:

1. Галенич. И.К. – ООО «Петросталь» подали заявку № 1438 в МП ВПЭС об отключении электроэнергии в 18 час. 05 мин. 07.11.2015 г., заявку принял диспетчер Маралова. Установили дизельную станцию и подключили часть домов, а именно д. № 85, подъезд №2 и №3 к электроснабжению. Также заказали еще одну дизельную станцию, что бы временно подключить все дома.
2. Ковтун А.В. – 17 час. 20 мин. произошло отключения электроэнергии 10 кВ от Северной ТЭЦ № 21, в связи с большим увеличением нагрузки на линии. С 19 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. лаборатория ООО «СевЭнергоСети» проверяла кабельные линии 10 кВ от Северной ТЭЦ № 21 до ТП № 2 – повреждений не выявлено.
3. Кучеренко И.П.- с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 08.11.2015 г. проводились работы по испытанию линии 10 кВ на предмет неисправности. На 13 час. 00 мин. 08.11.2015 г. выявлено повреждения двух линий электропередач 10 кВ от ТП № 2 до ООО «Петросталь». Продолжаются работы по выявлению мест повреждений. Работы будут продолжаться до окончания ремонтно-восстановительных работ на кабельных линиях 10 кВ и подача электроэнергии по постоянной схеме.

Решили:

1. Гладких С.Н. - разместить информацию об отключении электроэнергии на сайте администрации МО «Муринское сельское поселение».
2. Бурову В.Н. – дать объявления на информационных стендах о временном электроснабжении домов и о не работе лифтов на время устранения аварии с 14 час. 00мин. 08.11.2015 г. до 09 час. 00 мин. 09.11.2015 г. на каждом подъезде.
3. Галеничу И.К. – установить дизельную станцию и включить электроснабжения домов д. №№ 83,85,87 по ул. Шоссе в Лаврики до устранения аварии и перевода домов на постоянную схему.
4. Кучеренко И.П. – принять оперативные меры к выявлению и устранению мест повреждения кабельных линий 10 кВ.
5. Всем участникам ежечасно доводить информацию дежурному администрации МО «Муринское сельское поселение» по телефону 309-78-12.

Секретарь КЧС и ОПБ

Добряков О.С.