

“УТВЕРЖДАЮ”

И.О. Главы администрации
МО «Муринское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.



И.Н. Конев

«09» ноября 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 7

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

09 ноября 2015 года 15 час. 00 мин.

п. Мурино

Присутствовали члены КЧС и ОПБ:

1. Конев И.Н. – заместитель председателя КЧС и ОПБ - уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – И.О. Главы администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Добряков О.С. – секретарь комиссии – специалист по ГО ЧС и безопасности.

Члены комиссии:

1. Ретивый Н.Н.- представитель ООО «УК МСК»
2. Ковтун А.В. – директор ООО «СевЭнергоСети».
3. Михайлов А.В. – директор МП «ВПЭС».
4. Кучеренко И.П.- главный инженер МП ВПЭС
5. Галенич И.К. – заместитель руководителя ООО «Петросталь»
6. Дижевский А.И. – генеральный директор ООО «СПБ Энергострой».

Совещания по вопросу отключения электроэнергии 10 кВ по адресу: п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д. №№ 83,85,87.

С информацией выступил Конев И.Н. - заместитель председателя КЧС и ОПБ - уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – И.О. Главы администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Вступительное слово:

Протокол № 6 от 08.11.2015 г. заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – не выполнены. По состоянию на 15 час. 00 мин. 09.11.2015 г электроснабжения МКД № 83,85,87 не восстановлено. Прошу всех доложить, что надо и когда будут закончены ремонтно-восстановительные работы, подана электроэнергия по постоянной схеме.

Выступили:

1. Михайлов А.В. – кабельная линия 10 кВ принадлежит МП «ВПЭС», строительство кабельной линии производила компания ООО «СПБ Энергострой». 08.11.2015 г. в 22 час 00 мин. в ходе земляных работ было выявлено незаконная врезка кабельной линии 10 кВ в сторону объекта ООО «Романтика» работы были не выполнены в полном объеме в связи с тем, что кабель в наличии не той марки, как по проекту, отсутствовала муфта для этого кабеля. Сегодня закуплена муфта, работы идут к завершению, ориентировочное окончание работ 18 час. 00 мин.

Решили:

1. Михайлову А.В. – до 18 час. 00 мин. завершить ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии, направить заявку, а также акт испытания кабельной линии в ООО «СевЭнергоСети».

2. Ковтуну А.В. – при представлении документации акта испытаний кабельной линии, включить линию в работу 10 кВ.

3. ООО «СевЭнергоСети» и МП «ВПЭС» - разрешить организационно технические мероприятия по дальнейшей эксплуатации кабельной линии и транспортировки электроэнергии подключенным потребителям.

4. Галеничу И.К. – оставить в резерве дизельные станции до стабилизации электроснабжения домов.

5. Всем участникам ежечасно доводить информацию дежурному администрации МО «Муринское сельское поселение» по телефону 309-78-12 до подачи электроэнергии по постоянной схеме.

Секретарь КЧС и ОПБ



Добряков О.С.